

År	Selvstændigt køleanlæg			Split køleanlæg		Chiller		Selvstændigt A/C og varmepumper			Split A/C og varmepumper		År					
	Køleskabe og fryserne (privat)	Køleskabe og fryserne (kommerciel)	Andre køleanlæg (ikke chiller)	Split køleanlæg	Centralkølesystemer (parallelanlæg) Over 40 kW	Chiller (til og med 12 kW)	Chiller (over 12 kW)	Monoblock A/C og VP (til og med 12 kW)	Monoblock A/C og VP (over 12 kW)	Plug-in A/C	Split A/C og VP (til og med 12 kW)	Split A/C og VP (over 12 kW)						
Nu (2024)	150 GWP	150 GWP	2500 GWP	2500 GWP (Undtaget for -50°C)	1500 GWP (primær kølekreds)	2500 GWP	2500 GWP	2500 GWP	2500 GWP	2500 GWP	2500 GWP	2500 GWP	Nu (2024)					
2025			150 GWP*								750 GWP (under 3 kg)	750 GWP (under 3 kg)	2025					
2026	Ingen F-gas*				150 GWP (andre)					150 GWP** (Til og med 50 kW)	150 GWP** (Til og med 12 kW)	150 GWP* (luft-vand)	2026					
2027													150 GWP*	750 GWP*	150 GWP**	150 GWP**	150 GWP* (luft-vand)	2027
2028													2028					
2029													2029					
2030													2030					
2031	150 GWP* (ingen undtagelser)	750 GWP*	2031															
2032	Ingen F-gas*	Ingen F-gas**	Ingen F-gas** (Til og med 12 kW)	2032														
2033	Ingen F-gas*											150 GWP*	2033					
2034													2034					
2035													2035					

### Læsevejledning

- GWP** : Maksimal tilladt GWP på kølemiddel
- \*** : Ved sikkerhedskrav, brug grænsen over
- \*\*** : Ved sikkerhedskrav, brug 750 GWP
- - -** : Grænsen over gælder stadig

### Sikkerhedskrav

Grundlag for sikkerhedskrav kan være EU lov, National lov, Standarder eller anden teknisk begrundet retsakt. Det er installatøren som står for at lave vurderingen.

Udstyr skal mærkes i hht. det aktuelle sikkerhedskrav for at være lovligt, fx:

”Dette udstyr må kun benyttes hvor der efter EN 378 -1:2016 ikke er mulighed for at anvende andet udstyr, som vil være i overensstemmelse med forbuddene i EU 2024/573, på det specifikke anvendelsessted”